



PRIMARIA COMUNEI ARCUȘ – JUD. COVASNA

ÁRKOS KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALA

527166 Arcuș, P-ța Gábor Áron, Nr.1, jud.Covasna

Tel/ Fax: 0367-100.002 e-mail: arkosph@gmail.com



Nr. 3/19.01.2026

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenți, pentru obiectivul de investiții ”Extindere rețea apă potabilă și rețea canalizare menajera în localitatea Arcuș, județul Covasna”

Primarul Comunei Arcuș, județul Covasna,

Având în vedere:

- Studiul de fezabilitate nr.5507/2025 pentru obiectivul de investiții ” Extindere rețea apă potabilă și rețea canalizare menajera în localitatea Arcuș, județul Covasna”, întocmit de S.C. IGUT S.R.L - Brașov ,
- H.C.L. nr.70/20.11.2025 privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții ” Extindere rețea apă potabilă și rețea canalizare menajera în localitatea Arcuș, județul Covasna”,
- art.44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,
- prevederile H.G nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare,
- prevederile Legii nr.241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
- prevederile Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul art. 136 alin.(1) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

PROPUN A SE HOTĂRÎ :

Art.1. Se aprobă Studiul de fezabilitate (S.F.) nr.5507/2025 elaborat de S.C. IGUT S.R.L - Brașov, pentru obiectivul de investiții ” Extindere rețea apă potabilă și rețea canalizare menajera în localitatea Arcuș, județul Covasna”, Scenariul 1 recomandat, cuprins în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.



PRIMARIA COMUNEI ARCUȘ – JUD. COVASNA

ÁRKOS KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALA

527166 Arcuș, P-ța Gábor Áron, Nr.1, jud.Covasna

Tel/ Fax: 0367-100.002 e-mail: arkosph@gmail.com



Anexa nr.2 la HCL Arcuș nr. __/2026

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI

AFERENȚI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

la cursul de 5,0896 lei/euro din data de 19.12.2025

a.) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei, cu TVA, din care construcții – montaj (C+M), în conformitate cu devizul general:

VALOAREA TOTALĂ A INVESTIȚIEI, inclusiv TVA **6.084.648 LEI**

din care :

CONSTRUCTII MONTAJ (C+M) **4.932.197 LEI .**

b.) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță – elemente fizice/ capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții-și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare:

Obiect 1 : Extindere rețele de apă potabilă în localitatea Arcuș zonele de dezvoltare

Extindere rețele de alimentare cu apă PEHD PE100, SDR26, Pn6: L=5.737 m, din care :

-PEHD 125 x 4,8 mm Pn 6 2.072 m (c-ta distributie)

-PEHD 110 x 4,2 mm Pn 6 2.654 m (c-ta distributie)

-PEHD 90 x 3,5 mm Pn 6 1.011 m (c-ta distributie)

Cămine de vane: 13 buc.

Hidranți de incendiu supraterani Dn80: 22 buc.

Supratraversare parau: 1 buc.

Supratraversare drum județean asfaltat: 1 buc.

Obiect 2 : Extindere rețele de canalizare menajeră în localitatea Arcuș zonele de dezvoltare